

Генеральному директору  
Ассоциации «Честная позиция»  
Владимиру Викторовичу Кашкину  
Координатору проекта «Соответствие в светотехнике»  
Ассоциации «Честная позиция»  
Березань Олегу Сергеевичу  
от Генерального директора  
ООО «СДС»  
Виталия Алексеевича Гороха

Исх. № 01/22.08.2023  
от «21» августа 2023 года

Настоящим письмом информируем всех участников проекта "Соответствие в светотехнике" АЧП об отзыве светильников в связи с выявлением несоответствия Техническому регламенту Таможенного союза 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Список светильников:

1. ДКУ/СКУ 100Вт 5000К 10000Лм 01-100-5000К-ШС артикул 607-301
2. Светильник светодиодный СПО5-40 36Вт 6500К 3780Лм ПРИЗМА 1200мм IP20 артикул 607-018.

В адрес производителя будет направлена претензия для устранения выявленных несоответствий.

Генеральный директор  
ООО «СДС»  
Горох В.А.

